
●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。（冷房専用形は対象外です。）

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット		室内ユニット		冷房能力		冷暖房能力		省エネ率		区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	冷暖房能力	冷暖房能力	冷暖房能力	冷暖房能力			
RZVP40BSA形	PHC40BSA	1	3.6	4.0	0.805	0.810	6.2	5.2	ab	
	FIN40BSA	1	3.6	4.0	1.06	1.00	5.2	4.0	ab	
	FAP40AL	1	3.6	4.0	0.895	0.940	5.2	4.0	at	
	FHP40AL	1	3.6	4.0	1.02	1.02	4.5	4.0	at	
	FHS40AL	1	3.6	4.0	1.06	0.955	4.8	4.0	at	
RZVP40SA形	PHC40SA	1	3.6	4.0	0.950	0.950	5.3	4.0	at	
	FIN40SA	1	3.6	4.0	0.945	0.945	4.8	4.0	at	
	FAP40AL	1	3.6	4.0	0.945	0.945	6.1	4.0	ab	
	FHP40AL	1	4.0	4.5	1.26	1.16	4.5	4.5	ab	
	FHS40AL	1	4.0	4.5	1.26	1.12	5.2	4.5	at	
RZVP45SA形	PHC45SA	1	4.0	4.5	1.25	1.21	4.7	4.0	at	
	FIN45SA	1	4.0	4.5	1.25	1.21	4.7	4.0	at	
	FHP45AL	1	4.0	4.5	1.11	1.10	5.2	4.0	at	
	FHS45AL	1	4.0	4.5	1.25	1.21	4.8	4.0	at	
	FIN45AL	1	4.5	5.0	1.08	1.03	6.1	4.5	ab	
RZVP50BSA形	PHC50BSA	1	4.5	5.0	1.45	1.33	4.5	4.0	at	
	FIN50AL	1	4.5	5.0	1.37	1.67	4.2	4.0	at	
	FAP50AL	1	4.5	5.0	1.21	1.22	5.1	4.0	at	
	FHP50AL	1	4.5	5.0	1.42	1.33	4.6	4.0	at	
	FHS50AL	1	4.5	5.0	1.48	1.30	4.7	4.0	at	
RZVP50SA形	PHC50SA	1	4.5	5.0	1.48	1.31	5.6	4.0	at	
	FIN50AL	1	4.5	5.0	1.30	1.38	4.6	4.0	at	
	FAP50AL	1	4.5	5.0	1.27	1.25	4.7	4.0	at	
	FHP50AL	1	4.5	5.0	1.26	1.21	4.8	4.0	at	
	FHS50AL	1	4.5	5.0	1.28	1.25	4.7	4.0	at	
RZVP55BSA形	PHC55BSA	1	5.0	5.6	1.28	1.21	5.9	4.5	ab	
	FIN55AL	1	5.0	5.6	1.63	1.59	4.5	4.0	at	
	FAP55AL	1	5.0	5.6	1.40	1.40	5.0	4.0	at	
	FHP55AL	1	5.0	5.6	1.56	1.59	4.3	4.0	at	
	FHS55AL	1	5.0	5.6	1.75	1.65	4.4	4.0	at	
RZVP63SA形	PHC63SA	1	5.0	5.6	1.42	1.39	5.1	4.0	at	
	FIN63AL	1	5.0	5.6	1.55	1.57	4.7	4.0	at	
	FAP63AL	1	5.0	5.6	1.44	1.34	4.8	4.0	at	
	FHP63AL	1	5.0	5.6	1.57	1.56	5.8	4.0	at	
	FHS63AL	1	5.0	5.6	1.93	1.86	4.4	4.0	at	
RZVP63AL形	PHC63AL	1	5.6	6.3	1.92	1.90	4.3	4.0	at	
	FIN63AL	1	5.6	6.3	2.05	1.92	4.4	4.0	at	
	FAP63AL	1	5.6	6.3	1.68	1.63	5.1	4.0	at	
	FHP63AL	1	5.6	6.3	1.87	1.75	4.6	4.0	at	
	FHS63AL	1	5.6	6.3	1.61	1.67	4.7	4.0	at	
RZVP63AL形	PHC63AL	1	5.6	6.3	1.62	1.67	4.3	4.0	at	
	FIN63AL	1	5.6	6.3	1.87	1.85	4.7	4.0	at	
	FAP63AL	1	5.6	6.3	1.97	1.91	4.5	4.5	ab	
	FHP63AL	1	5.6	6.3	2.18	1.99	4.1	4.0	at	
	FHS63AL	1	5.6	6.3	2.18	1.99	4.1	4.0	at	

●省工ネ基準について

壁内三ツト 形式	冷間材力 (N/mm ²)	基準工率 (分)	区分名	
F10D～形 F11N～形	3.6	6.0	a0	
	4.0	6.9		
	4.0	6.8		
	5.0	5.8		
	5.6	5.8		
	7.1	5.7		
	10.0	6.0		
	12.5	5.7		
	14.0	6.5		
	20.0	6.9		
上記以外	20.0	5.9	a1c	
	3.6	4.8		
	4.0	5.0		
	4.0	5.0		
	5.6	4.9		
	上記以外	7.1	4.8	a1f
		10.0	4.9	
		14.0	4.8	a1g
		20.0	4.3	
		25.0	4.0	a1r

●通年エネルギー消費効率(APF)について

※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を基盤するために(社)日本冷媒空調工業会が作成した。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

ダイキンコック・センター
営業時間：24時間365日対応いたします。
☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX:0263-871618 (FAX専用ダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご質問はホムページ)

ご購入店名 TEL 振付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JF品川・スズビル
郵便番号 108-0075

3P271252-1 M10A020 (1007) FS